

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес 248010 г.Калуга, ул.Баррикад, 181  
Телефон, факс: (4842) 57-46-60  
ОКПО \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_  
ИНН/КПП 4028033349/401801001



Главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе» \_\_\_\_\_  
В. П. Багров.  
12 мая 2013 г.

ПРОТОКОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 53  
06 мая 2013 г.

Наименование пробы (образца) Вода из водоразборной колонки

Пробы (образцы) направлены в бак лабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе», г. Боровск ул. Ленина, 30 (Тарусское отделение)  
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 06.05.14. 10 ч. 50. мин \_\_\_\_\_  
Дата и время доставки пробы (образца): 06.05.14. 13 ч. 30. мин \_\_\_\_\_

Цель отбора на санитарно-микробиологические показатели \_\_\_\_\_

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы): администрация СП «Село Барятино», с. Барятино, Калужская область, ул. Советская, 17

глава администрации Бопп Игорь Арнольдович.  
(наименование, юридический адрес)  
Фино, адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца): с. Барятино, ул. Молодежная, 14, Тарусский район, Калужской области, \_\_\_\_\_  
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) 261.02.2.5.14.

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Номер партии \_\_\_\_\_  
Объем пробы 0,5 л \_\_\_\_\_ Тара, упаковка : стеклянная стерильная бутылка \_\_\_\_\_  
НД на методику отбора \_\_\_\_\_ ГОСТ 51593-2000 \_\_\_\_\_  
Условия транспортировки \_\_\_\_\_ автомашина, сумка-холодильник \_\_\_\_\_  
Условия хранения \_\_\_\_\_

Проба отобрана и доставлена : фельдшер Конюхова Л.А.  
Дополнительные сведения исследования : по Сан Пин 2.1.4.1074-01

Лицо, ответственное за оформление данного протокола \_\_\_\_\_  
подпись Т.М. Щербакова  
ФИО

Руководитель (заместитель) ИЛЦ \_\_\_\_\_  
подпись В.П. Багров.  
ФИО

Код пробы (образца) 261.02.2.5.14

Протокол № 53 от 06.05.14

Вода питьевая из разводящей сети.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив, величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1.	ОМЧ	0	Не более 50	1.0 мл	МУК 4.2.1018-01
2.	ОКБ (колиформы)	0	Отсутствие	100 мл	«-«
3.	ТКБ (колиформы)	0	Отсутствие	100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследование проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер	А.А. Семенова	<i>Семенова</i>

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в калужской области»  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской  
области в Боровском районе»  
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 181  
Фактический адрес: 249010, г. Боровск, ул. Ленина, 30  
Тел. 8484-38-446-20

Реквизиты: ИНН 4028033349  
УФК по Калужской области «Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в  
Боровском районе», л/с20376 U64510)  
Р/с40501810600002000001 БАНК : ГРКЦ ГУ Банка России по  
Калужской области, г. Калуга, БИК 042908001

Код пробы (образца) 261.02.2.5.14.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
к протоколу лабораторных исследований № 53 от 06.05.14.

Данный образец питьевой воды соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Врач-эксперт по общей гигиене



Т.М. Щербакова

подпись

ФИО

Руководитель (заместитель) ИЛЦ



подпись

В.П. Багров.

ФИО