

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес 248010 г.Калуга, ул. Баррикад, 181

Телефон, факс: (4842) 57-46-60

ОКПО

ОГРН

ИНН/КПП 4028033349/401801001

Главный врач ФФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области в
Боровском районе»

В. П. Багров.

16 мая 2013 г.

М.П.



ПРОТОКОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 987

16 мая 2013 г.

Наименование пробы (образца) Питьевая вода из колодца

Пробы (образцы) направлены в хим лабораторию ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе», г. Таруса, ул. Боровск, ул. Ленина, 30 (Тарусское отделение)

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 15.05.13. 10 ч.00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца) : 15.05.13. 13 ч..00. мин.

Цель отбора на санитарно-химические показатели

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались

пробы (образцы) : администрация СП «Село Некрасово»,

249100, Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово, ул. Тарусская, 23/1

(наименование, юридический адрес)

Глава администрации Наталья Викторовна Ткаченко

Фино, адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : с. Льгово, ул. Сиреневая, Калужская область, Тарусский район

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

313..01.5.6.13.

Объем пробы 1,0, л. Тара, упаковка : пластиковая бутылка

НД на методику отбора ГОСТ 51592-2000

Условия транспортировки : автомашина, сумка-холодильник

Исследования на соответствие Сан ПиН 2.1.4.1175-02.

Проба отобрана: Конюховой Л.А.

Дополнительные сведения исследования :

Лицо, ответственное за оформление данного протокола Т.М. Щербакова

подпись

ФИО

Руководитель (заместитель) ИЛЦ В.П. Багров

подпись

ФИО

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ			
Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки до :
Весы электронные RW 214	8727336891	4/1450	19.04.2013г.
Фотоколориметр КФК-3	050057	21651	28.06.2014г.
pH-метр 410	5693	21653	28.06.2013г.
Фотоколориметр КФК-2	8806298	21654	28.06.2013г.

ПРОТОКОЛ № 987 от 16.05.13 г.

ВОДА ИЗ КОЛОДЦА**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований;	Гигиенический норматив, величина допустимого уровня (не более)	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1.	Запах, при 20 гр. Цельсия	2	2-3	баллы	ГОСТ 3351
2.	Запах, при 60 гр. Цельсия	2	2-3	баллы	ГОСТ 3351
3.	Привкус, при 20 гр. Цельсия	2	2-3	баллы	ГОСТ 3351
4.	Цветность	49,8 ± 5,0	30	градусы	ГОСТ Р 52769
5.	Мутность	0,30 ± 0,06	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351
6.	Осадок (описать)	отсутствует	отсутствует		
7.	Прозрачность	>30	>30	см	
8.	Водородный показатель	7,91 ± 0,20	в пред.6-9	ед.pH	ПНД Ф 14.1:2.3.4.121-97
9.	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 4192
10.	Нитрит-ион	менее 0,003	3,3	мг/дм ³	ГОСТ 4192
11.	Нитраты (по NO ₃)	59,2 ± 8,9	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 18826
12.	Окисляемость	4,04 ± 0,40	5,0	мгО ₂ / дм ³	ПНД Ф 14.2:4.153-99
13.	Хлориды	26,0 ± 3,9	350	мг/дм ³	ГОСТ 4245
14.	Сухой остаток	413,5 ± 37,2	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Стрельцова М.А.	
Ф.И.О. биолог, эксперт Султанова В.Н.	подпись _____	

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура, °С	Относительная влажность, %
+ 22,0	39,9

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в калужской области»
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 181
Фактический адрес: 249010, г. Боровск, ул. Ленина, 30
Тел 8-48438-446-20

Реквизиты: ИНН 4028033349
УФК по Калужской области «Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе», л/с20376 U64510)
P/с40501810600002000001 БАНК : ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области, г. Калуга, БИК 042908001

Код пробы (образца) 313.01.5.6.13.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований № 987 от 16.05.13.

Данный образец питьевой воды из колодца по исследуемым показателям не соответствует требованиям Сан Пин 2.1.4.175-02.»Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охране источников».

Врач-эксперт по общей гигиене		подпись	<u>Т.М. Щербакова</u> ФИО
Руководитель (заместитель) ИЛЦ		подпись	<u>В.П. Багров.</u> ФИО