

Результаты контроля качества питьевой воды из артскв. д.Алекино
Тарусского района за 2022 г.

Наименование показателей	Ед.изм.	Дата	03.06.
		ПДК	
Цветность	градус цветности	20	<1
Запах	балл	2	0
Мутность	мг/дм ³	1,5	<0,58
Водородный показатель(pH)	ед. рН	6.-9	7,5
Железо общее	мг/дм ³	0,3	<0,1
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	5	0,96
Хлорид-ион	мг/дм ³	350	3,3
Жесткость	°Ж	7	5,5
Сухой остаток	мг/дм ³	1000	304
Аммиак (по азоту)	мг/дм ³	2	<0,1
Нитрит- ион	мг/дм ³	3	<0,2
Нитрат – ион	мг/дм ³	45	0,74
Сульфат-ион	мг/дм ³	500	23

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

В.А.Юданова

