

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»**

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич.адрес: 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.28,
тел./факс (48438)4-46-20, 4-41-66 Email: fguzbor@mail.ru
ОКПО 75478558 ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП 4028033349 / 400302001



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области
в Боровском районе»

В.П.Багров

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1576**

Заключение составлено 15 апреля 2019 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском районе № 90 от 26.03.2019
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Заявитель:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области
Территориальный отдел в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах
Боровский район, г.Боровск ул.Ленина, д.30
5. **Место, время и дата отбора:** Администрация СП "Село Некрасово", Калужская область, Тарусский район, с.Некрасово, ул.Тарусская, д.23/1., водоразборная колонка д.Исканское, ул.Центральная, д.27.
09.04.2019 с 10:25 до 12:00
6. **НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Семенова А. А., фельдшер
8. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Боровском районе, ; № РОСС.RU.0001.511978

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1576 от 15 апреля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1576 "Вода питьевая" не соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по показателю Железо (Fe, суммарно), п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по показателям: Общее микробное число, Общие колиформные бактерии, Термотолерантные колиформные бактерии.

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач

Багров В. П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181 телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич.адрес: 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.28, д.30, тел./факс (48438)4-46-20, 4-41-66 Email: fguzbor@mail.ru
ОКПО 75478558 ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП 4028033349 / 400302001

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1576 от 15 апреля 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области
Территориальный отдел в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах

2. **Юридический адрес:** Боровский район, г.Боровск ул.Ленина, д.30

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** Администрация СП "Село Некрасово", Калужская область, Тарусский район, с.Некрасово, ул.Тарусская, д.23/1., водоразборная колонка д.Исканское, ул.Центральная, д.27.

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 09.04.2019 с 10:25 до 12:00

Ф.И.О., должность: Семенова А. А., фельдшер

При отборе присутствовал(и) ведущий специалист Вохмина М.М.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2019 12:40

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

6. **Дополнительные сведения:** Выполнение гос.задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском районе № 90 от 26.03.2019

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 02.01.19.1576 3

9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 09.04.2019 13:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 1576					
дата начала испытаний 09.04.2019 13:10 дата выдачи результата 11.04.2019 12:09					
1	Цветность	градус	3,5±1,1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	0,78±0,16	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 09.04.2019 13:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 1576					
дата начала испытаний 09.04.2019 13:10 дата выдачи результата 11.04.2019 12:09					
1	Водородный показатель	ед. рН	7,1±0,2	6 - 9	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
2	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	0,32±0,06	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	мг/дм3	0,029±0,015	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
4	Нитраты	мг/дм3	0,31±0,06	не более 45	ГОСТ 33045-2014
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,48±0,12	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
Испытания проводил(и): Куликова Т. Ф., фельдшер-лаборант					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.04.2019 12:50 Регистрационный номер пробы в журнале 1576 дата начала испытаний 09.04.2019 12:50 дата выдачи результата 15.04.2019 08:44					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	65	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	240	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	240	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Агапова Н. Д., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Багров В. П., Главный врач

Руководитель ИЛЦ





Багров В.П.

М.П.