

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес 248010 г.Калуга, ул. Баррикад, 181  
Телефон, факс: (4842) 57-46-60  
ОКПО \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_  
ИНН/КПП 4028033349/401801001

Главный врач ФФГУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Калужской области в  
Боровском районе»

В. П. Багров.

16 мая 2013 г.

М.П.

ПРОТОКОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 984

16 мая 2013 г.

Наименование пробы (образца) Питьевая вода из колодца

Пробы (образцы) направлены в хим лабораторию ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе», г. Таруса, ул. Боровск, ул. Ленина, 30 (Тарусское отделение)

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 15.05.13. 10 ч.00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 15.05.13. 13 ч.00. мин.

Цель отбора на санитарно-микробиологические показатели

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы (образцы): администрация СП «Село Некрасово»,

249100, Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово, ул. Тарусская, 23/1  
(наименование, юридический адрес)

Глава администрации Наталья Викторовна Ткаченко

Фино, адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца): с. Безобразово, ул. Луговая, Калужская область, Тарусский район

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

307.01.2.6.13.

Объем пробы 0,5 л. Тара, упаковка: пластиковая бутылка

НД на методику отбора ГОСТ 51592-2000

Условия транспортировки: автомашина, сумка-холодильник

Исследования на соответствие Сан ПиН 2.1.4.1175-02.

Проба отобрана: Конюховой Л.А.

Дополнительные сведения исследования:

Лицо, ответственное за оформление данного протокола

подпись

Т.М. Щербакова

ФИО

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

подпись

ФИО

В.П. Багров.

Код пробы (образца) **307.01.2.6.13**

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ			
Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки до :
Весы электронные RW 214	8727336891	4/1450	19.04.2013г.
Фотоколориметр КФК-3	050057	21651	28.06.2014г.
pH-метр 410	5693	21653	28.06.2013г.
Фотоколориметр КФК-2	8806298	21654	28.06.2013г.

ПРОТОКОЛ № 984 от 16.05.13 г.

## ВОДА ИЗ КОЛОДЦА

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований;	Гигиенический норматив, величина допустимого уровня (не более)	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1.	Запах, при 20 гр. Цельсия	2	2-3	баллы	ГОСТ 3351
2.	Запах, при 60 гр. Цельсия	2	2-3	баллы	ГОСТ 3351
3.	Привкус, при 20 гр. Цельсия	2	2-3	баллы	ГОСТ 3351
4.	Цветность	$5,9 \pm 1,8$	30	градусы	ГОСТ Р 52769
5.	Мутность	0,00	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351
6.	Осадок (описать)	отсутствует	отсутствует		
7.	Прозрачность	>30	>30	см	
8.	Водородный показатель	$7,57 \pm 0,20$	в пред.6-9	ед.pH	ПНД Ф 14.1:2.3.4.121-97
9.	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192
10.	Нитрит-ион	$0,029 \pm 0,007$	3,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192
11.	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	$37,21 \pm 5,58$	45,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826
12.	Окисляемость	$2,34 \pm 0,23$	5,0	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.2:4.153-99
13.	Хлориды	$29,1 \pm 4,4$	350	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245
14.	Сухой остаток	$401,05 \pm 36,1$	1000	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Стрельцова М.А.	
Ф.И.О. биолог, эксперт Султанова В.Н.	подпись 	

## УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура, °С	Относительная влажность, %
+ 22,0	39,9

Общее количество страниц : страница  
 Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в калужской области»  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»  
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 181  
Фактический адрес: 249010, г. Боровск, ул. Ленина, 30  
Тел 8-48438-446-20

Реквизиты: ИНН 4028033349  
УФК по Калужской области «Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе», л/с20376 У64510)  
Р/с40501810600002000001 БАНК : ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области, г. Калуга, БИК 042908001

Код пробы (образца) 307.01.2.6.13.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований № 984 от 16.05.13.

Данный образец питьевой воды из колодца по исследуемым показателям соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.175-02. «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Врач-эксперт по общей гигиене



Т.М. Щербакова

подпись

ФИО

Руководитель (заместитель) ИЛЦ



подпись

В.П. Багров.

ФИО