Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес **248010 г.Калуга, ул.Баррикад, 181**
Фактический адрес:249010, Калужская область
Г. Боровск, ул. Ленина,30
Тел, факс: (48438) 446-20
Реквизиты: р/с 40501810600002000001 в УФК по Калужской области (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и Эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе л/ 20376U64510)
БИК 42908001 ИНН/КПП 40280333349/40030200

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511978 от 28.06.13.

соответствует требованиям ГСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Срок действия аттестата аккредитации
с 28.06.13. по 28.06.18.

ПРОТОКОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2
28 января__ 2016 г.

Наименование пробы (образца) Питьевая вода из артезианской скважины
Дата и время отбора пробы (образца): 21.019.16.___9 ч.40 мин.
Дата и время доставки пробы (образца : 21.01.16.__11 ч..50. мин. _____
Цель отбора на соответствие Сан ПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем_питьевого водоснабжения. Контроль качества». __ ___
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы (образцы) : __ МО СП «Село Петрищево»,
Тарусский район, Калужская область, с. Петрищево, пер Садовый, 1
(наименование, юридический адрес)
Глава администрации Утева Елена Рубиковна
Фио, адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : питьевой водозабор,Калужская область,Тарусский район, с. Петрищево,
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) 2.01.1.1.16.
Изготовитель
Дата изготовления _.__._____ Номер партии _____ _____
Объем партии 2,0 л_____ Тара, упаковка : пластиковые бутылки__
НД на методику отбора ____ГОСТ Р 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб; ГОСТ 31862 - 2012 «Вода питьевая. Отбор проб»_____
Условия транспортировки : __автомашина, термоконтейнер-_____
Условия хранения : в соответствии с НТД
Дополнительные сведения: По договору

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ Т М. Щербакова__
подпись ФИО
Руководитель (заместитель) ИЛЦ _____ В.П. Багров._____
подпись ФИО

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код пробы (образца) **2.01.1.1.16**

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

наименование	Заводской №	№ свидетельства о поверке	Срок поверки до:
КФК-3	0000964	2/8717	10.02.16
Весы ВЛР-200г	П557	4/5351	12.11.16
pH-метр «Checker»	1903	2/866	10.02.16

Протокол № 2от 28.01.16

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ИЗ АРТСКВАЖИНЫ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гиг. норматив, величина допустимого уровня (не более)	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1	Запах	0	2	Баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	Баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	8,0±2,4	20	Град.	ГОСТ 31868-12
4	Мутность (по коалину)	26,5±5,3	1,5	Мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель	8,65	В пределах 6-9	Единицы pH	ПНДФ14.1:3.121-97
6	Окисляемость	1,1±0,2	5,0	Мг/л	ПНДФ14.1:4.154-99
7	Жесткость	6,4±0,9	7,0 (10,0)	Град. жесткости	ГОСТ 31954-12
8	Общая минерализация (сухой остаток)	373,5±33,6	1000	МГ/л	ГОСТ 18164-72
9	Железо общее	3,1±0,8	0,3 (1,0)	Мг/л	ГОСТ 4011-72
10	Кальций	114,2±28,5	100,0	Мг/л	ПНДФ14.1:2.95-97
11	Магний	8,5±2,1	50,0	Мг/л	Расчетный метод
12	Щёлочность	5,0±0,6		Моль/л	ГОСТ 31957-12
13	Фтор	0,37±0,05	1,5	Мг/л	ГОСТ 4386-81
14	Хлориды	11,0±1,6	350,0	МГ/л	ГОСТ 4245-72
15	Азот аммонийный	1,48±0,3	1,5	Мг/л	ГОСТ 4192
16	Азот нитритный	0,028±0,007	3,3	Мг/л	ГОСТ 4192
17	Азот нитратный	0,7±0,1	45	Мг/л	ГОСТ 18826
18	Медь	0,007	1,0	Мг/л	ГОСТ4388-72
19	Марганец	Менее0,001	0,1	Мг/л	ГОСТ4974-72

Врач-лаборант,эксперт Ларионова Т.Д.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура, С	Относительная влажность, %
	64,0

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Общее количество страниц : страница

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

СТ:ЦЕНТРГИГИЕНЫ ТЕЛ:21548 28 ЯНВ 2016 15:24 СТР1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к протоколу лабораторных исследований № 2 от 28.01.16.

Данный образец питьевой воды из артскважины (код 2.01.1.1.16.) в с. Петрищево Тарусского района, Калужской области не соответствует по физико-химическим показателям требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.5., табл. 4)..

Врач-эксперт по общей гигиене _____ Т М. Щербакова
подпись ФИО

Руководитель (заместитель) ИЛЦ _____ В.П. Багров.
подпись ФИО

Настоящий протокол характеризует искючительно испытанный образец , подлежит частичному или полному воспроизведению только с письменного разрешения ИЛЦ

Кол пробы (образца) 2.01.1.1.16

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ			
Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки до :
Весы электронные RW 214	8727336891	4/1768	10.04.2016г.
Анализатор жидкос « Флюорат- 02-1	950287	2/8414	12.08.2016г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований;	Гигиенический норматив, величина допустимого уровня (не более)	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1.	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	Не более 0,1	мг/дм^3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
2.	Бор (суммарно)	менее 0,05	Не более 0,5	мг/дм^3	ПНДФ 14.1:2:4.36-95

Исследования проводили:	Ф.И.О.	Подпись
Должность	Султанова В.Н.	
Биолог-эксперт		

Ф.И.О. биолог , эксперт Султанова В.Н. подпись _____

Дата поступления образца: 26.01.2016 г. Дата выдачи результата: 28.01.2016 г.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	
Температура, °С	Относительная влажность ,%
	49,0

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА * Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе" *

Общее количество страниц : страница

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

ОТ:ФФБЭЗ-БОРОВСК
ТЕЛ:4-46-20
29 ЯНВ 2016 10:2 СТР1